



CARACTERISTICI BETON (C20/25)	MATERIALE:
<div>- clasa de expunere: XC2</div> <div>- tipul deciment: CEM II, 32.5R</div> <div>- dozaj minim de ciment: 280kg/mc</div> <div>- raport maxim A/C: 0.60</div> <div>- diametrul maxim agregat: D<16mm</div> <div>- continut maxim de cloruri: CI 0.20</div> <div>- consistenta: S3</div> <div>- fisuri: <0.3mm</div>	<div>- Otel: BST500s(C) - armaturi</div> <div>- Beton: C20/25 - beton armat</div> <div>- Caramida plina: 240x115x63mm - pereti</div>

NOTE:
<div>- Acoperirea cu beton este de 2.5cm (masurata de la fata exterioara a etrierilor) si se va realiza cu ajutorul distantierilor din plastic.</div> <div>- Cotele reprezentate pe segmentele barelor de armatura reprezinta lungimea segmentelor la interior ("lumina").</div> <div>- Lungimea totala a armaturilor, notata cu "L" reprezinta suma segmentelor barelor de armatura, masurate la exterior.</div> <div>- Inainte de inceperea turnarii betonului se va verifica pozitia, diametrul si lungimea barelor, precum si corectitudinea montarii lor conform planselor din proiect.</div> <div>- Inainte de inceperea turnarii betonului se va avea in vedere ca toate armaturile si cofrajele sa fie curatate de eventualele impuritati.</div> <div>- Modificarea diametrului, lungimii sau pozitiei armaturilor fara acordul scris al proiectantului de specialitate il absolve pe acesta de orice responsabilitate.</div>

Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA	
Beneficiar: S.C. AMBRO S.A. Calea Unirii nr. 24 Suceava, tel. :0230 205 000 fax :0230 205 111 email:office@ambro.ro				Denumire Proiect:	Pr. 397/2019
Proiectant general: S.C. LOIAL IMPEX S.R.L. J33/27/1993 C.F: R3176126 Str. Oborului, Nr.75A, Scheia Com. Scheia, jud. Suceava, cod 720182 Tel. 0230/526800;Fax: 0230/526900; Mobil: 0722/220645 E-mail: office@loial.ro				"Cresterea eficientei energetice operationale la S.C. AMBRO S.A. Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta" Locatia: Suceava, Calea Unirii, Nr.24, Jud. Suceava	
Proiectant de specialitate arhitectura: S.C. MOLDPROIECT A.S.D. S.R.L. J33/27/1993 C.F: R3176126 Str. Mihail Sadoveanu, Nr.9A, Oras Suceava, jud. Suceava, cod 720013 Tel./Fax 0330/803501;E-mail: moldproiect@yahoo.com				Proiect rezistenta	Faza: PT+DE
Specificatie	Nume	Sem.	Scara 1:50	Denumire Plansa: Plan dispunere centuri cota: +2.90 - CLADIRE COMPRESOR DE GAZE NATURALE -	Plansa nr. R5.7
Sef proiect	Ing. C. Vieru				
Sef proiect arhitectura	Ing. Arh. B. Adomnitei				
Proiectat	Ing. C. Ionescu		Data: 08.2019		Rev0
Desenat	Ing. C. Ionescu				